

14 -01- 2019

Základná škola s materskou školou, Babín 37	
Dátum:	31.1.2019
Evidenčné číslo:	Číslo spisu: 001-2019-SEF
Prílohy/listy:	Vybavuje: ALY

Číslo zmluvy: 4300101581

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnenie niektorých zákonov
(ďalej len "Zmluva")

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy	Užívateľ sústavy
Názov: Stredoslovenská distribučná, a.s.	Meno a priezvisko: Základná škola s materskou školou Babín
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina	Adresa trvalého bydliska: Babín 293 029 52 Babín
IČO: 36442151	Dátum narodenia:
IČ DPH: SK2022187453	IČ DPH: 37810278
DIČ: 2022187453	DIČ: 37810278
Obchodný register: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L	
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 BIC: SUBASKBX	Číslo účtu: /
ďalej len "SSD, a.s."	ďalej len "Užívateľ sústavy"

I. Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia

Názov odberného miesta:	MŠ Babín
Objekt:	Školské organizácie
Ulica/č. domu/obec/PSC:	Babín / 293 / Babín / 029 52
Číslo odberného miesta/EIC kód:	3207561 / 24ZSS3207561000D
Špecifikácia miesta dodávky:	Trvalý odber
Číslo parcely:	
Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie):	štandardné vedenie
Spôsob prístupu k meraniu:	Meranie trvale prístupné z verejnej komunikácie
Napäťová hladina meracieho miesta:	NN
Stupeň zabezpečenia dodávky:	3. stupňa - štandard
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):	0 kW
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):	3x32 A (veľkosť hlavného ističa v ampéroch)
Spôsob určenia a zmeny MRK:	MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti Užívateľa sústavy (žiadosť o MRK pri novom pripojení, znížení a zvýšení MRK na existujúcom odber.mieste) pri splnení Obchodných a Technických podmienok PDS, pričom o zmenu možno požiadať prostredníctvom formuláru SSD
Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt:	V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD, a.s.
Zmluva sa týka:	Zvýšenia MRK
Miesto pripojenia a odovzdávacie miesto (miesto odovzdania kvality):	NN -poistková skrinka v maj. SSD, a.s. na podpernom bode
Napäťová hladina odovzdávacieho miesta:	Nízke napätie
Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD:	Do 1 mesiaca po splnení podmienok pripojenia